Информация по судебным актам и предписаниям надзорных органов в краевом государственном казенном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей КГКУ "Железногорский детский дом"

на 20.07.2018 года

№№ п/п	Наименование учреждения	Кем выдано предписание, судебный акт	№,дата предписания, судебного акта	Номер и содержание пункта предписания; содержание судебного акта, на выполнение которого необходимы средства	Расчет средств, необходимых для устранения нарушений, оплаты штрафа*	Сумма средств, необходимых для устранения нарушений, оплаты штрафа, руб.	Сумма средств, предусмотренных в бюджете 2017г., руб.	Сроки устранения нарушений, оплаты штрафа	Источники финансирования судебных актов и предписаний*
1	КГКУ"Железногорский детский дом"	Госпожнад-зор	№233-2/1/56 от 16.12.2011	1.Произвести замену наружных открытых эвакуационных лестниц	ПСД	708502,68	708502,68	30.11.2013	
2	КГКУ"Железногорский детский дом"	Прокуратура ЗАТО г. Железногорск Красноярского края	№7/1-03-2018 от 12.04.2018	На первом этаже здания проем в противопожарной преграде, отделяющей склад № 105-2 от административного помещения, заполнен дверью с неизвестным пределом огнестойкости (противопожарная дверь отсутствует)	Производится разработка ПСД на замену двери.			2018-2019	
3	КГКУ"Железногорский детский дом"	Прокуратура ЗАТО г. Железногорск Красноярского края	№7/1-03-2018 от 12.04.2018	Вопреки п. 61 Правил проверка противопожарных дверей и работоспособности противопожарных клапанов, установленных в помещении склада, не проводится	Заключен гос.контракт с ООО "Сантехдоктор" №04/31-18 от 12.04.2018 г. На поставку огнезадерживающего клапана			30.05.2018	
4	КГКУ"Железногорский детский дом"	Прокуратура ЗАТО г. Железногорск Красноярского края	№7/1-03-2018 от 12.04.2018	Не соблюдены положения п. 8.4 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", в результате чего выход на чердак осуществляется через люк размерами менее 0,6х0,8 м. по закрепленным стальным стремянкам	Производится разработка ПСД на установку пожарного люка			2018-2019	

Директор КГКУ "Железногорский детский дом" **Е.А. Головинкина**

печать